Katowice, dnia 30.12.2020 r.

**ZATWIERDZAM:**
**Dyrektor Naczelny**
**lek. med. Włodzimierz Migacz**

data zatwierdzenia: 30.12.2020 r.
oznaczenie sprawy: **K.C.O. /PN/72/2020**

# Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
**zwana dalej SIWZ**

**Zamawiający**
**Katowickie Centrum Onkologii**
Adres Zamawiającego: ul. Raciborska 26, 40 – 074 Katowice
godziny pracy: 8.00 – 15.35, od poniedziałku do piątku
strona internetowa: www.kco.katowice.net.pl
nr telefonu: 32/ 2511 – 761
32/ 2515 – 231 do 4
nr faksu: 32/ 2514 - 533
adres poczty elektronicznej: szpital@kco.katowice.pl
Nr konta bankowego: BNP Paribas Bank Polska S.A. O/Katowice
Nr 37 2030 0045 1110 0000 0124 8120
NIP: 634-22-99-376

**Tryb zamówienia**
**Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 30 000 euro.**
Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019r., poz. 1843 z późn. zm.) – **zwana dalej ustawą Pzp**.

**Przedmiot zamówienia**
Przedmiotem zamówienia jest **zapewnienie sprawności, w tym przeglądy techniczne, konserwacja i serwis techniczny, systemu sygnalizacji pożarowej oraz systemu klap i okien oddymiających znajdujących się w obiektach Katowickiego Centrum Onkologii.** Wytyczne do obsługi systemów przedstawia Załącznik nr 3 do SIWZ. Wykaz dotychczas wymienionych elementów systemów przedstawia Załącznik nr 9 do SIWZ.

**Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.**
**Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.**
**Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.**

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg **CPV**:
**71317100-4** Usługi doradcze w zakresie kontroli i ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej
**50700000-2** Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych
**45343000-3** Roboty instalacyjne przeciwpożarowe
**45312100-8** Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych
**Termin realizacji zamówienia**
Termin realizacji zamówienia: **przez okres 24 miesięcy od daty zawarcia umowy.**

**Warunki udziału w postępowaniu**

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1b pkt. 1, 2, 3 ustawy Pzp dotyczące:

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
- sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
- zdolności technicznej lub zawodowej,

oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 i ust. 5 i 7 ustawy Pzp., a także dołączą do oferty dokumenty, o których mowa w dziale SIWZ **Zawartość Oferty.**

1. Warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej:
   **a) wykaz** usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, **oraz załączeniem dowodów określających, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie** przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. (Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się, co najmniej **2 usługami** odpowiadającymi swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia).
2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający będzie żądał następujących dokumentów:
   **a) odpisu** z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP.
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, złoży informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 poz. 1076 ze zm.). W przypadku, gdy Wykonawcy należą do tej samej grupy kapitałowej wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

**Podstawy wykluczenia**

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę/ów w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1pkt 12-23 i ust. 5 i 7 ustawy PZP.

**Zawartość oferty w tym wykaz oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia :**

1.Wypełniony i podpisany przez osobę uprawioną do reprezentowania Wykonawcy **Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz Oferty.**

2. Wypełniony i podpisany przez osobę uprawioną do reprezentowania Wykonawcy **Załącznik nr 2 do SIWZ – Oferta Cenowa.**

3. Podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy **Załącznik nr 3 do SIWZ – Wytyczne do obsługi systemów.**

4. Aktualne na dzień składania ofert:

- Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu stanowiące **Załącznik nr 4 do SIWZ.**
- Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania stanowiące **Załącznik nr 5 do SIWZ.**

5. Podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy **Załącznik nr 6 do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy.**

6. Podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy **Oświadczenie o podwykonawcach** stanowiące **Załącznik nr 7 do SIWZ.**

7. Podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy **Klauzula informacyjna z art. 13 RODO** stanowiąca **Załącznik Nr 8 do SIWZ.**

Informacje zawarte w oświadczeniu będą, stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów określonych w Warunkach udziału w postępowaniu.

**Sposób porozumiewania się**

1. Porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami odbywać się będzie w formie:
   **pisemnej** na adres:

   **Katowickie Centrum Onkologii**
   **ul. Raciborska 26, 40 – 074 Katowice**
   **Kancelaria Dyrektora**

   lub **pocztą elektroniczną: szpital@kco.katowice.pl**
2. Jakiekolwiek inne zaadresowanie może wpłynąć na skierowanie pisma do niewłaściwej komórki organizacyjnej, co może spowodować nie zachowanie ustawowych terminów z winy wnoszącego.
3. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem/pocztą elektroniczną.
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
5. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy Pzp, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy Pzp.

8. Treść zapytań /bez wskazywania źródła/ i udzielone odpowiedzi Zamawiający umieści na stronie internetowej Centrum, a także prześle wszystkim Wykonawcom, którym na ich wniosek dostarczono SIWZ.

**Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:**
**mgr inż. Wojciech Szczepaniuk**
Telefon: 32 42-00-348
Adres poczty elektronicznej: szpital@kco.katowice.pl

**Wadium**
W postępowaniu nie jest wymagane wadium.

**Termin związania ofertą**
1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

**Sposób przygotowania oferty**
1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pisemnie na papierze, przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty lub jej części w innym języku. Wszelkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę i podczas oceny Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym, w przypadku braku tłumaczenia pism obcojęzycznych Zamawiający odrzuci ofertę zgodnie z art. 89, ust. 1, pkt 1 ustawy Pzp.
2. Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym w sposób czytelny.
3. Niedopuszczalne są modyfikacje/zmiany, które zmieniłyby treść SIWZ.
4. Wszystkie dokonane poprawki /również przy użyciu korektora/ muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
5. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki muszą być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela uprawnionego do reprezentacji, zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, należy do oferty dołączyć dokument potwierdzający uprawnienia do składania oferty.
6. Jeżeli Wykonawca składa dokumenty w postaci kserokopii bądź odpisów to muszą być one poświadczone podpisem i pieczęcią za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.
7. Zamawiający wymaga, aby składana oferta była spięta w sposób zapobiegający jej dekompletacji /np.
   w skoroszycie, spięta wąsami, zbindowana itp./ PROSIMY NIE STOSOWAC SPINACZY ORAZ ZSZYWEK.
8. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty ponosi Wykonawca.
9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania oferty lub niedostarczenia jej w wymaganym terminie.

**UWAGA!**
Jeżeli wolą Wykonawcy jest, aby część jego oferty nie została ujawniona innym uczestnikom postępowania powinien ją oznaczyć w sposób nie budzący wątpliwości, iż stanowi ona zastrzeżoną tajemnicę

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tj. w odrębnym opakowaniu oznaczonym napisem: „**Tajemnica przedsiębiorstwa - nie udostępniać innym uczestnikom postępowania**”.
Zapis ten odnosi się do przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

**Sposób składania ofert**
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Oferta powinna być umieszczona w dwóch zamkniętych kopertach oznakowanych w sposób następujący:

**A) koperta zewnętrzna**
< Katowickie Centrum Onkologii >
oferta w <przetarg nieograniczony>
na < **zapewnienie sprawności, w tym przeglądy techniczne, konserwacja i serwis techniczny, systemu sygnalizacji pożarowej oraz systemu klap i okien oddymiających znajdujących się w obiektach Katowickiego Centrum Onkologii**>
nie otwierać przed < **20.01.2021 r., godz. 11:00** >

**B) koperta wewnętrzna**
<NAZWA OFERENTA I JEGO ADRES >
< Katowickie Centrum Onkologii, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice>
oferta w <przetarg nieograniczony>
na < **zapewnienie sprawności, w tym przeglądy techniczne, konserwacja i serwis techniczny, systemu sygnalizacji pożarowej oraz systemu klap i okien oddymiających znajdujących się w obiektach Katowickiego Centrum Onkologii** >

**Informacje dotyczące składania ofert**
1. Niniejsza SIWZ oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu sporządzenia oferty.
2. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ.
3. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

**Wycofanie oferty lub jej zmiany**
1. Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed upływem terminu składania ofert.
2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań, jak składana oferta tj. w dwóch kopertach (wewnętrznej i zewnętrznej) odpowiednio oznakowanych dodatkowo dopiskiem „ZMIANA”.
3. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia.

**Miejsce i termin składania ofert**
1. Oferty można składać w następującym miejscu:
   nazwa instytucji: **Katowickie Centrum Onkologii**
   miejscowość: **Katowice** kod: **40-074**
   ulica: **Raciborska** numer domu: **26** numer pokoju: **Kancelaria Dyrektora**
   w terminie do dnia **20.01.2021 r. do godziny 10:00**
2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.

**Miejsce i termin otwarcia ofert**
1. Oferty zostaną otwarte w następującym miejscu:

nazwa instytucji: **Katowickie Centrum Onkologii**
miejscowość: **Katowice,** kod: **40 – 074,**
ulica: **Raciborska 28** – **budynek Przychodni, II piętro, Sekcja Zamówień Publicznych**
w dniu **20.01.2021 r. o godz. 11:00**

2. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.
3. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:
   a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
   b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
   c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
4. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
   a) jest niezgodna z ustawą;
   b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3;
   c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
   d) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
   e) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;
   f) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;
   g) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3;
   h) wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą;
   i) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał wniesienia wadium;
   j) oferta wariantowa nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez zamawiającego;
   k) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, w tym bezpieczeństwo podmiotów objętych jednolitym wykazem obiektów, instalacji, urządzeń i usług wchodzących w skład infrastruktury krytycznej, o której mowa w art. 5b ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1398)**,** a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób;
   l) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

**Sposób obliczenia ceny oferty**

1. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) oraz ewentualnych upustów i rabatów.
2. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrą i słownie.

**Ocena ofert**

1. Oceny ofert będzie dokonywała Komisja Przetargowa. Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek i innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze SIWZ niepowodujących istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
2. W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki Komisja Przetargowa dokona oceny ofert na podstawie następującego kryterium:

| LP. | Opis kryterium oceny | Waga kryterium |
|---|---|---|
| 1. | Cena ryczałtowa brutto w skali 24 miesięcy za wykonanie przedmiotu zamówienia | **100%** |

**SPOSÓB OBLICZANIA WARTOŚCI PUNKTOWEJ KRYTERIUM:**

Wartość punktowa /**kryterium** / jest wyliczona wg wzoru:

$$\text{Wartość punktowa kryterium} = \frac{\text{Najniższa oferowana cena}}{\text{Cena oferty badanej}} \textbf{ x } \text{waga kryterium } \textbf{x } 100$$

3. Ocena końcowa oferty - jest to ilość punktów uzyskanych za kryterium wymienione w pkt. 2.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

**Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego**

1. Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą jest obowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnej z treścią złożonej oferty i Istotnymi Postanowieniami Umowy załączonymi do SIWZ.
2. Wykonawca przed podpisaniem umowy musi wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy - jeśli było wymagane.
3. Zawarcie umowy nastąpi w terminie, określonym zgodnie z art. 94 ustawy – Prawo zamówień publicznych, z zastrzeżeniem art. 183.
4. Wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony o terminie zawarcia umowy.
5. Zamawiający prześle wybranemu Wykonawcy umowę do podpisu listem poleconym lub zaprosi do swojej siedziby w celu podpisania umowy.

**Zabezpieczenie należytego wykonania umowy**

Zamawiający nie będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

**Istotne warunki umowy**

zostały określone w **Załączniku Nr 6 do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy**.

**Środki Ochrony Prawnej:**

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w DZIALE VI ustawy Pzp.

**Dodatkowe informacje**

1. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w PLN.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.
3. Oferty, opinie, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu postępowania.
4. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania.
5. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.

6. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca zastrzegł w ofercie, że nie mogą one być udostępniane.
7. Ujawnianie treści protokołu wraz załącznikami odbywać się będzie wg poniższych zasad:
   a) Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,
   b) Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów i informacji,
   c) Zamawiający wyznacza członka komisji, w którego obecności dokonana zostanie czynność przeglądania.

**Uwaga!**
Czynności związane z udostępnieniem informacji publicznej nie mogą utrudniać realizacji oceny ofert przez Komisję Przetargową.

**Zamawiający nie ogranicza**
możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

**Zamawiający nie zamierza**
1. zawierać umowy ramowej,
2. ustanawiać dynamicznego systemu zakupów,
3. zastosować aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

**Zamawiający nie przewiduje**
1. zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,
2. zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp,
3. udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia,
4. istotnej zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,
5. unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

**Zamawiający zastrzega sobie prawo do**
1. zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych o której mowa w art. 12a ustawy Pzp. W przypadku dokonania zmiany w ogłoszeniu, Zamawiający – o ile zajdzie taka konieczność – przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach,
2. zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zachowaniem wymogów o których mowa w art. 38 ust. 4 – 6 ustawy Pzp. Zamawiający niezwłocznie przekaże dokonaną zmianę wszystkim Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz umieści ją na stronie internetowej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Szpitala: www.kco.katowice.pl

**Załączniki**

- Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz Oferty
- Załącznik Nr 2 do SIWZ – Oferta Cenowa
- Załącznik Nr 3 do SIWZ – Wytyczne do obsługi urządzeń wraz z opisem przedmiotu zamówienia
- Załącznik Nr 4 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
- Załącznik Nr 5 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
- Załącznik Nr 6 do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy

- Załącznik Nr 7 do SIWZ – Oświadczenie o podwykonawcach
- Załącznik Nr 8 do SWIZ - Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
- Załącznik Nr 9 do SWIZ - Wykaz dotychczas wymienionych elementów systemów

## ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ

**……..……..**
nazwa i adres Wykonawcy
**pieczęć firmowa**

# FORMULARZ OFERTY

| Dane Wykonawcy | |
|---|---|
| **Nazwa Wykonawcy** | * |
| **Numer KRS** | * |
| **Numer CEIDG** | * |
| **Adres** | * |
| **NIP** | * |
| **REGON** | * |
| **Nr telefonu** | * |
| **Nr faxu** | * |
| **Adres poczty elektronicznej** | * |
| **Nr konta bankowego** | * |
| **Osoba/osoby uprawnione do podpisania umowy** | * |

**Kategoria przedsiębiorstwa**: ……..…… (podać) w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2019r. poz.1292, 1495 z późn.zm.):
-mikroprzedsiębiorstwo
-małe przedsiębiorstwo
-średnie przedsiębiorstwo
-duże przedsiębiorstwo

**Ja niżej podpisany:**

1. **Oświadczam**, że przyjmuję warunki podane w SIWZ i nie wnoszę uwag, co do jej treści oraz, że posiadam zdolność do realizacji zadania.
2. **Oświadczam**, że podana cena oferty jest ceną ryczałtową obejmującą wszystkie koszty wykonania całego przedmiotu zamówienia.
3. **Oświadczam**, że gwarantuję **niezmienność cen brutto** przez cały okres obowiązywania umowy.
4. **Oświadczam**, że konserwator systemu sygnalizacji pożaru i oddymiania usunie usterkę do 24 godzin od zgłoszenia telefonicznego.
5. **Oświadczam**, że przyjmuję termin płatności 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego Faktury VAT wystawianej za dany miesiąc kalendarzowy, na podstawie miesięcznego „Raportu z wykonanej usługi".

6. **Oświadczam**, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO[1)] wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. **

*Uwaga!*

**Miejsca zaznaczone gwiazdką (*) – należy wypełnić lub dokonać właściwego skreślenia**

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art.13 ust.4 lub art.14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

**.....**

**Data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej**

## ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ – Oferta Cenowa

**……..……..**
nazwa i adres Wykonawcy
**pieczęć firmowa**

**Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za:**

| | bez VAT | VAT % | z VAT |
|---|---|---|---|
| ***** Cena ryczałtowa w skali 24 miesięcy za wykonanie przedmiotu zamówienia. | | | |

* Cena obejmuje:

a) zapewnienie sprawności systemu,
b) przeglądy techniczne i utrzymanie w ciągłym ruchu instalacji i urządzeń systemu sygnalizacji pożarowej oraz systemu klap i okien oddymiających,
c) wszystkie naprawy, przeglądy, konserwacje wraz z częściami zamiennymi i materiałami potrzebnymi do ich wykonania,
d) naprawę i wymianę części na fabrycznie nowe,
e) usunięcie usterki do 24 godzin od zgłoszenia telefonicznego lub po zauważeniu nieprawidłowości po wykonanym przeglądzie.

Cena ryczałtowa brutto w skali 24 miesięcy za wykonanie przedmiotu zamówienia (słownie)

…….

Cena ryczałtowa brutto miesięczna (1/24) …… zł

.....
**Data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej**

# ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ

……..……..
nazwa i adres Wykonawcy
**pieczęć firmowa**

## INFORMACJE DO OBSŁUGI SYSTEMÓW

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie sprawności w tym przeglądy techniczne, konserwacja i serwis techniczny systemu sygnalizacji pożarowej oraz systemu klap i okien oddymiających znajdujących się w obiektach Katowickiego Centrum Onkologii

## I. SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ

Zakres czynności zgodnie z CEN/TS 54-14:2004 Specyfikacja Techniczna. Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 14. Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.

Zestawienie elementów systemu sygnalizacji pożaru na teranie Katowickiego Centrum Onkologii w Katowicach (nie dotyczy systemu sygnalizacji pożaru w pomieszczeniach Ambulatorium w budynku Głównym przy ul. Raciborskiej 27 oraz pomieszczeniu tomografu i RTG w budynku Głównym przy ul. Józefowskiej 119 systemy sygnalizacji pożaru objęte gwarancją 5 letnią ze strony wykonawcy firmy Wodpol Sp. z o.o.).

| Lp. | ZESTAWIENIE SYSTEMU SAP<br>ul. Raciborska 27 | Jm. | Ilość |
|---|---|---|---|
| BUDYNEK CENTRALNEJ IZBY PRZYJĘĆ. | | | |
| 1. | Centralka POLON 4900 | Szt. | 1 |
| 2. | Czujki optyczne dymu | Szt. | 387 |
| 3. | Elementy kontrolująco – sterujące | Szt. | 76 |
| 4. | Ręczne Ostrzegacze Pożarowe (ROP) | Szt. | 31 |
| 5. | Wskaźniki zadziałania | Szt. | 177 |
| 6. | Sygnalizatory akustyczno-optyczne | Szt. | 13 |
| BUDYNEK PAWILONU OPERACYJNEGO | | | |
| 1. | Centralka POLON 4900 | Szt. | 1 |
| 2. | Czujki optyczne dymu | Szt. | 283 |
| 3. | Elementy kontrolująco – sterujące | Szt. | 139 |
| 4. | Ręczne Ostrzegacze Pożarowe (ROP) | Szt. | 39 |
| 5. | Wskaźniki zadziałania | Szt. | 81 |
| 6. | Sygnalizatory akustyczno – optyczne | Szt. | 39 |
| ODDZIAŁ CHIRURGICZNY + USG | | | |
| 1. | Centralka POLON 4900 | Szt. | 1 |
| 2. | Czujki optyczne dymu | Szt. | 82 |
| 3. | Elementy kontrolująco – sterujące | Szt. | 16 |
| 4. | Ręczne Ostrzegacze Pożarowe (ROP) | Szt. | 9 |
| 5. | Wskaźniki zadziałania | Szt. | 27 |
| 6. | Sygnalizatory akustyczno – optyczne | Szt. | 9 |
| ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZY | | | |
| 1. | Centralka POLON 4900 | Szt. | 0 |
| 2. | Czujki optyczne dymu | Szt. | 297 |
| 3. | Elementy kontrolująco – sterujące | Szt. | 47 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4. | Ręczne Ostrzegacze Pożarowe (ROP) | Szt. | 17 |
| 5. | Wskaźniki zadziałania | Szt. | 67 |
| 6. | Sygnalizatory akustyczno – optyczne | Szt. | 11 |
| BUDYNEK GŁÓWNY | | | |
| 1. | Centralka CSP - 3800 | Szt. | 1 |
| 2. | Czujki optyczne dymu | Szt. | 92 |
| 3. | Ręczne Ostrzegacze Pożarowe (ROP) | Szt. | 14 |
| 4. | Wskaźniki zadziałania | Szt. | 20 |
| 5. | Sygnalizatory akustyczno zewnętrzny | Szt. | 1 |
| Lp. | ZESTAWIENIE SYSTEMU SAP ul. Józefowska 119 | Jm. | Ilość |
| 1. | Centralka CSP 35 | Szt. | 1 |
| 2. | Ręczne Ostrzegacze Pożarowe (ROP) | Szt. | 11 |

**Każda zauważona nieprawidłowość powinna być odnotowana w protokole z przeglądu i niezwłocznie usunięta.**

Konserwator systemu sygnalizacji pożaru i oddymiania jest zobowiązany usunąć usterkę do 24 godzin od zgłoszenia telefonicznego lub po zauważeniu nieprawidłowości po wykonanym przeglądzie.

## II. SYSTEM KLAP ODDYMIAJĄCYCH

Zakres prac przeglądu technicznego i konserwacji urządzeń instalacji Oddymiania (klap i okien oddymiających zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zestawienie elementów systemu oddymiania na terenie Katowickiego Centrum Onkologii w Katowicach (nie dotyczy klatki schodowej ewakuacyjnej w budynku Głównym Katowickiego Centrum Onkologii przy ul. Józefowskiej 119 – objęte 5 letnią gwarancją ze strony wykonawcy firmy Wodpol Sp. z o.o.)

| Lp. | Budynek | Ilość | Rodzaj centrali |
|---|---|---|---|
| 1. | Główny ul. Raciborska 27 (główna klatka schodowa + boczna ewakuacyjna) | Klapa 1 szt | Mercor MCR 9705 |
| | Główny ul. Raciborska 27 (boczna klatka schodowa ewakuacyjna) | Klapa 1 szt | Mercor MCR 9705 |
| | Główny ul. Raciborska 27 (boczna klatka schodowa ewakuacyjna) | Klapa 1 szt | |
| 2. | Radioterapii ul. Raciborska 27 (przedsionek przy windach ostatnia kondygnacja) | Klapa 1 szt | D + H RZN 4402 |
| 3. | Pawilon Operacyjny (główna klatka schodowa + boczna klatka schodowa) | Klapy 2 szt | Polon – Alfa UCS 6000 2 centrale |
| 4. | Ginekologiczno - Położniczy | Klapa 1 szt | D + H RZN 4404 |
| 5. | Główny ul. Józefowska 119 (klatka główna) | Okno 1 szt | Mercor MCR 0204 |
| 6. | Centralnej Izby Przyjęć ul. Raciborska 27 (klatka przy przewiązce)<br><br>Centralnej Izby Przyjęć (klatka przy bud. poradni wielospecjalistycznej) | Klapa 1 szt<br><br>Klapa 1 szt Klapa | RZN 4408-K<br><br>RZN 4408-K<br><br>RZN 4408-K |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Centralna Izba Przyjęć (atrium) | 1 szt | |

**Każda zauważona nieprawidłowość powinna być odnotowana w protokole z przeglądu i niezwłocznie usunięta.**

Konserwator systemu sygnalizacji pożaru i oddymiania jest zobowiązany usunąć usterkę w ramach serwisu technicznego do 24 godzin od zgłoszenia telefonicznego lub po zauważeniu nieprawidłowości po wykonanym przeglądzie.

**Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia inwentaryzacji po podpisaniu umowy i przedstawienia Harmonogramu przeglądów technicznych systemów.**
**Wykonawca ponosi odpowiedzialność za sprawność systemów będących przedmiotem zamówienia.**

.....
**Data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej**

## ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ

**……..……..**
nazwa i adres Wykonawcy
**pieczęć firmowa**

# OŚWIADCZENIE WYKONAWCY SKŁADANE NA PODSTAWIE ART. 25A UST.1 USTAWY PZP DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

**Oświadczam, że** spełniam warunki udziału w postępowaniu postawione przez Zamawiającego na podstawie art. 22 ust. 1b pkt. 1, 2, 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), dotyczące:

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
- sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
- zdolności technicznej lub zawodowej,

**Oświadczam, że** w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu polegam na zasobach następującego/ ych podmiotu/ów: .....
.....
w następującym zakresie: .....
.....
**( wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)**

**Oświadczam, że** wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

.....
**Data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej**

## ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ

**……..……..**
nazwa i adres Wykonawcy
**pieczęć firmowa**

# OŚWIADCZENIE WYKONAWCY SKŁADANE NA PODSTAWIE ART. 25A USTAWY PZP DOTYCZĄCE BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA

**Oświadczam, że** nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 i ust. 5 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).

**.....**
**Data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej**

## ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ

**……..……..**
nazwa i adres Wykonawcy
**pieczęć firmowa**

# ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Umowa Nr .....

Zawarta w dniu .....…….. zgodnie z wynikiem postępowania o zamówienie publiczne udzielone w trybie „**przetarg nieograniczony**” pomiędzy:
**Katowickim Centrum Onkologii**
z siedzibą w Katowicach, ul. Raciborska 26, 40 – 074 Katowice
wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000096116**
posiadającym **NIP 634-22-99-376**, **Regon 276201240**,
reprezentowanym przez:
Dyrektora - **lek. med. Włodzimierza Migacza**
zwanym w dalszej treści umowy „**Zamawiającym**”,
a

*……
z siedzibą w *…….
wpisaną do *……
posiadającą NIP *…… Regon *****……,
reprezentowaną przez:
*……..
*……..
zwanym w dalszej treści umowy **„Wykonawcą”.**

**§1**

Przedmiotem umowy jest zapewnienie sprawności w tym przeglądy techniczne, konserwacja i serwis techniczny systemu sygnalizacji pożarowej oraz systemu klap i okien oddymiających znajdujących się w obiektach Katowickiego Centrum Onkologii. Wytyczne do obsługi urządzeń określa **Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy,** sporządzony na podstawie Załącznika Nr 3 do SIWZ, zgodnie ze SIWZ i złożoną ofertą przetargową z dnia ……... .

**§2**

1. W terminie do 10 dni od daty podpisania umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu Harmonogram przeglądów technicznych systemów.
2. Osoby upoważnione przez Zamawiającego do podpisania protokołu z przeglądu:
   - **Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych – mgr inż. Wojciech Szczepaniuk**
   - **Inspektor ds. ppoż.**
3. Osobą upoważnioną przez Wykonawcę do podpisania protokołu z przeglądu jest:
   ……
4. Do kierowania i koordynowania spraw związanych z realizacją umowy Wykonawca wskazuje…….nr tel…….

**§3**

Wykonawca oświadcza, że:
***** wykonanie części zamówienia * …… (podać, w jakim zakresie) powierza podwykonawcom, za których działanie lub zaniechanie ponosi pełną odpowiedzialność, bez naliczania dodatku za koordynację
***** całość zamówienia wykona samodzielnie.

**UWAGA!**
*** - właściwe wypełnić, podkreślić**

**§4**

1. W wyniku udzielenia zamówienia w trybie „przetarg nieograniczony” za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 Strony ustalają następujące wynagrodzenie:
   - netto: ..... zł
   - brutto: ..... zł

   Wynagrodzenie będzie płatne w równych **(1/24)** miesięcznych ratach za dany miesiąc po wykonaniu usługi.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa § 4 ust.1 obejmuje:
   a) zapewnienie sprawności systemów,
   b) przeglądy techniczne i utrzymanie w ciągłym ruchu instalacji i urządzeń systemu sygnalizacji pożarowej oraz systemu klap i okien oddymiających,
   c) wszystkie naprawy, przeglądy, konserwacje wraz z częściami zamiennymi i materiałami potrzebnymi do ich wykonania,
   d) naprawę i wymianę części na fabrycznie nowe,
   e) usunięcie usterki do 24 godzin od zgłoszenia telefonicznego lub po zauważeniu nieprawidłowości po wykonanym przeglądzie.
3. Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 jest niezmienne do zakończenia realizacji umowy i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Dopuszcza się wprowadzenie odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany:
   a) stawki podatku od towarów i usług,
   b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
   c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

   Przy czym cena ofertowa brutto jest ceną maksymalną i ulegnie ona obniżeniu w przypadku obniżenia stawki VAT od dnia wejścia w życie aktu prawnego obniżającego stawkę VAT i nie wymaga dokonywania zmian w treści niniejszej umowy w formie aneksu.
6. Warunkiem wystawienia faktury VAT będzie comiesięczny „Raport z wykonanej usługi”. Termin płatności wynosi 60 dni od daty otrzymania Faktury VAT wystawionej w cyklach miesięcznych za dany miesiąc. Płatność zostanie dokonana na rachunek Wykonawcy nr …….. .
7. Po podpisaniu niniejszej umowy, Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającemu wzory protokołu z przeglądu, o którym mowa w ust.3.
8. W przypadku dostarczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę faktury VAT niezgodnej z treścią wiążącej strony umowy, zawierającej nieprawidłowy rodzaj wykonanej usługi, cenę, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia faktury VAT korygującej zgodnej z umową w nieprzekraczalnym terminie 7 dni licząc od dnia wezwania.
9. Strony akceptują wystawianie **faktur Vat w formie elektronicznej,** zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 106, z późn. zm.). Faktury elektroniczne będą Zamawiającemu wysyłane na adres e-mail: …… Zamawiający zobowiązuje się do poinformowania Wykonawcy o każdorazowej zmianie ww. adresu mailowego. Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie e-faktur ze strony Zamawiającego jest ……. Jednocześnie Zamawiający informuje, że istnieje możliwość korzystania przez Wykonawców z platformy elektronicznego fakturowania, pod adresem: https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl.
10. Faktury muszą spełniać wymogi obowiązujących przepisów co do formatu faktury, np. XML

**§5**

1. W związku z wykonywaniem prac w czynnych obiektach Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić je w sposób niepowodujący zaburzeń w funkcjonowaniu Katowickiego Centrum Onkologii i nadmiernej uciążliwości.
2. Wykonawca odpowiada za utrzymanie w ciągłym ruchu instalacji i urządzeń systemu sygnalizacji pożarowej.

**§6**

1. Za brak sprawności systemu, za niedochowanie harmonogramu, za nieprzystąpienie do usunięcia usterki do 24 godzin od zgłoszenia telefonicznego, o którym mowa §4.2 lit. e Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości 0,5% wartości umowy za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za sprawność systemów oraz za szkody w związku z wykonaniem Umowy, w tym Zamawiający zastrzega sobie również możliwość dochodzenia odszkodowania na drodze cywilnoprawnej w zakresie rzeczywistej straty jak i utraconych korzyści.
3. Kwoty z tytułu Kary umownej są płatne w terminie 7 dni od dnia wezwania Wykonawcy do ich zapłaty. W przypadku w którym płatność kwot kary umownej nie zostanie dokonana w powyższym terminie Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwot naliczonych kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia, poprzez zmniejszenie zapłaty za usługę z wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT.

**§7**

1. Za nienależyte wykonanie umowy uznaje się którykolwiek z przypadków:
   a) powtarzające się opóźnienia przystąpienia do usunięcia usterki, o których mowa §4.2 lit.e tj. powyżej 5 opóźnień w okresie 12 miesięcy,
   b) odmowa płatności z tytułu kar umownych,
   c) niedostarczenie faktury VAT korygującej, o której mowa w **§4.8** umowy.
2. Za niewykonanie umowy uznaje się niezrealizowanie przeglądu zgodnie z Harmonogramem.
3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę zapłaci on karę umowną w postaci 10% wartości umowy brutto, a Zamawiający będzie mógł rozwiązać umowę na podstawie jednostronnego oświadczenia bez okresu wypowiedzenia.
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody w związku z wykonaniem Umowy, w tym Zamawiający zastrzega sobie również możliwość dochodzenia odszkodowania na drodze cywilnoprawnej w zakresie rzeczywistej straty jak i utraconych korzyści.

**§8**

1. Wykonawca nie będzie zbywać wierzytelności wynikających z realizacji niniejszej Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego z uwzględnieniem wymogów określonych w ustawie o działalności leczniczej.
2. Wykonawca nie będzie dokonywał czynności prawnych ze zobowiązaniami wynikającymi z zawartej umowy, w tym wyłącza się możliwość: poręczenia za zobowiązania szpitala przez podmiot trzeci (wstąpienie w prawa zaspokojonego wierzyciela), tj. Wykonawca zobowiązuje do nie zawierania umowy poręczenia przez osoby trzecie za długi Zamawiającego należne na podstawie niniejszej umowy (w rozumieniu art. 876-887 Kc) – w razie niewywiązania się z niniejszego zobowiązania Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości wartości świadczenia, które poręczyciel spełni wobec Wykonawcy, jak również Wykonawca zobowiązuje się do niedokonywania przekazu świadczenia Zamawiającego (w rozumieniu art. $921^1$- $921^5$ Kc) w całości lub w części należnego na podstawie niniejszej umowy, w razie niewywiązywania się z niniejszego zobowiązania Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości wartości przekazanego świadczenia.

**§9**

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie art.145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004.r. - Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019r., poz. 1843), w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wypowiedzenia umowy z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia.

**§10**

Każda zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

**§11**

Umowę zawiera się na czas określony: przez okres 24 miesięcy od daty zawarcia umowy, tj. do dnia ……..

**§12**

1. Spory powstałe na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. Zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnej na podstawie podpisanego przez Strony Aneksu do Umowy.

**§13**

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019r., poz. 1843) i Kodeksu cywilnego.

**§14**

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

**WYKONAWCA** **ZAMAWIAJĄCY**

**UWAGA !**
- Pola oznaczone gwiazdką prosimy o wypełnienie

.....
**Data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej**

## ZAŁĄCZNIK NR 7 do SIWZ

**.....**
**Nazwa i adres Wykonawcy**
**Pieczątka firmowa**

### OŚWIADCZENIE O PODWYKONAWCACH

**Oświadczam, że**

***** Wykonanie części zamówienia ……
(podać w jakim zakresie)

powierzam podwykonawcy/om ……..
(podać komu – nazwa i adres firmy)

***** Całość zamówienia wykonam samodzielnie.

**Uwaga!**
*** - niepotrzebne skreślić**

**……**
**data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej**

# ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ

**.....**
**Nazwa i adres Wykonawcy**
**Pieczątka firmowa**

**KLAUZULA INFORMACYJNA z art. 13 RODO**
**w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest */ **Katowickie Centrum Onkologii, ul. Raciborska 26, 40 – 074 Katowice, tel. 32 2511-761 /;***
- inspektorem ochrony danych osobowych w */ **Katowickie Centrum Onkologii** /* jest Pan/Pani */**Tomasz Duniec**, kontakt: **IOD@kco.katowice.pl, tel. 32 42-00-290/**;*
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego */**zapewnienie sprawności, w tym przeglądy techniczne, konserwacja i serwis techniczny, systemu sygnalizacji pożarowej oraz systemu klap i okien oddymiających znajdujących się w obiektach Katowickiego Centrum Onkologii**/* prowadzonym w trybie ***przetarg nieograniczony***;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), dalej „ustawa Pzp";
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
  - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

**……**
**data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej**

# ZAŁĄCZNIK NR 9 do SIWZ

Wykaz dotychczas wymienionych elementów systemów.

| Lp. | Nazwa części zamiennej | Ilość szt. |
|---|---|---|
| **System sygnalizacji pożaru** | | |
| 1. | Gniazdo czujki optycznej dymu DUR-4046 | 1 |
| 2. | Optyczna uniwersalna czujka dymu DUR-4046 | 3 |
| 3. | Element kontrolno – sterujący (1 wyj + 2 wej) z izolatorem zwarć EKS-4001 | 2 |
| 4. | Element kontrolny wielowejściowy (8 wejść) z izolatorem zwarć EWK-4001 | 2 |
| 5. | Szybki zabezpieczające ROP (SZ-60) | 12 |
| 6. | Akumulatory zasilacza EKS (17Ah/12 V CSB) | 4 |
| 7. | Akumulatory do centrali ppoż. Polon 4900 (17Ah-44Ah/12V) | 2 |
| 8. | Naprawa zasilacza w systemie ppoż. | 2 |
| 9. | Papier do drukarki | 10 |
| 10. | Czyszczenie czujki optycznej dymu | 5 |
| 11. | Utylizacja czujki izotopowej | 2 |
| **System oddymiania** | | |
| 1. | Wymiana akumulatorów w centrali oddymiania (D+H, Polon, Mercor) | 6 |
| 2. | Szybka przycisku oddymiania D+H (paczka) | 10 |
| 3. | Siłownik klapy oddymiającej ZA 155/800-HS | 1 |
| 4. | Przycisk oddymiania (D+H, Polon) | 1 |
| 5. | Czyszczenie czujki optycznej dymu | 3 |